






53
D-2-D-2018.2 - WA140-57.00
DA (6.50m, 334kg)
Verdriller



- 420.91 -
27xVSA (gleichmäßig verteilt,
G=32.4kg, Eis=63,2kg)

54
D-2-D-2018.2 - WA140-57.00
DA (6.50m, 334kg)



FM	6.2 Streckenfernmeldekanal
B19.1	Autobahn GmbH des Bundes

Anlage 7.1
Blatt 29/46

Raitersaich - Ludersheim - Sittling - Altheim
380-kV-Ersatzneubauprojekt

Längenprofil

Mast 53 bis Mast 54
Ltg.-Abschnitt A-West Raitersaich_West - Ludersheim_West (LH-07-B170)

System Phase	Seilart Un (in kV)	Bü Art	Seiltyp und Querschnitt	Seilnorm und Ausgabedatum	Tmax (in °C)	S (Soll)* (in N/mm²)	S (Ist)* (in N/mm²)	S Typ
A,C,D	380	4	565-AL1/72-ST1A	DIN EN 50182/12.01	80	46.00	-	MZS
B,E,F	380	4	565-AL1/72-ST1A	DIN EN 50182/12.01	80	46.00	-	MZS
EA	ESLK	1	OPGW DS(S)BBB (261-AL3/25-A20SA-26.0)	-	40	43.60	-	MZS
EB	ESLK	1	OPGW DS(S)BBB (261-AL3/25-A20SA-26.0)	-	40	42.10	-	MZS

Berechnungsnorm: DIN EN 50341-2-4:2019-09
Eisgebietsfaktor: 2.0
Windgebietsfaktor: 1.0
Fallbeschleunigung: 9.81m/s²
UTM-Maßstabsfaktor: 0.999629

Fremdeigentum: -
Seitl. Überhöhung li.: -
Seitl. Überhöhung re.: -

Aufgestellt Bayreuth,	...25.03.2025...
i.V. gez.: Julia Gotzler	i.V. gez.: Andreas Junginger
Firma KOE	Maßstab: 1:2000/500
Fremdnummer	Ausgabedatum: 25.07.2025
	Einheit: Meter
	Datum
	Name
	Bearb.: 08.07.2025 Kovacs/Schäfer
	Gepr.: 14.07.2025 Goldenpfennig
	Dokumententart:
	Status: Freigegeben
Zust.	Änderung
Datum	Name

