





NSP B19.23	6.1 NSP-Kabel	MSP C36.147	6.1 MSP-Kabel 3x NA2XS(F)2Y 1x150/25	NSP C36.149	6.1 NSP-Kabel
	Autobahn GmbH des Bundes 6.2 FM-Kabel		N-ERGIE Netz GmbH 6.2 FM-Kabel		N-ERGIE Netz GmbH 6.2 FM-Kabel in Schutzrohr
FM C33.177	Deutsche Telekom GmbH	FM C33.176	Deutsche Telekom GmbH	FM C33.178	Deutsche Telekom GmbH
MSP	6.1 MSP-Kabel	ERD	6.1 Erdungskabel	FM	6.2 FM-Kabel
C36.139	stillgelegt N-ERGIE Netz GmbH	C36.140	N-ERGIE Netz GmbH	C33.175	Deutsche Telekom GmbH
FM	6.2 Streckenfernmeldekabel	RIFU	5.4 Richtfunkstrecke Link 508554964 & 508556140	MSP	6.1 MSP-Kabel
B19.20	Autobahn GmbH des Bundes	E75.9	Telefónica Germany GmbH & Co. OHG	C36.136	3x NA2XS(F)2Y 1x150/25 N-ERGIE Netz GmbH

Anlage 7.1 Blatt 34/46

Raitersaich - Ludersheim - Sittling - Altheim 380-kV-Ersatzneubauprojekt

Längenprofil

Mast 61 bis Mast 62
Ltg.-Abschnitt A-West Raitersaich_West - Ludersheim_West (LH-07-B170)

Seilnorm und

Ausgabedatum

DIN EN 50182/12.01 80 **46.00**

	B,E,F	380	4		565-AL1/72-ST1A			DIN EN 50182/12.01	80	46.00	-	MZS	
	EA	ESLK	1	(2	261-AL3/	N DS(S)BBB /25-A20SA-2	6.0)	-	40	42.40	-	MZS	
	EB	ESLK	1	(2		N DS(S)BBB /25-A20SA-2		-	40	43.60	-	MZS	
<u>Legende:</u>													
Grenzen													
Land — — — — — Regierungsbezirk — — — — — — — — — — — — — — — — — — —													
Kreis ——·—													
Stadt/Gem. — • — • — • — • — • — • — • — • — • —								* Der he	rvorge	hohene Wert	ist im Plan	dargestellt	
Flurstück	* Der hervorgehobene Wert ist im Plan dargestellt Berechnungsnorm: DIN EN 50341-2-4:2019-09 Fremdeigentum: -												
Flurbereinigung -<><>	Eisgebietsfaktor: 2.0												
Schutzgebiete nach Wasserrecht	Windgebietsfaktor: 1.0												
	Fallbeschleunigung: 9.81m/s² Seitl. Überhöhung li.: unter den äußeren Leitern										eitern		
<u>Trassenband</u>	UTM-Maßstabsfaktor: 0.999629 Seitl. Überhöhung re.: ————										item		
	Behördenvermerke:												
Kreuzungs- nummer	Aufgestellt												
Achse 09	Bayreuth,25.03.2025												
(Neubau)													
Pomofiling des Schutzbereich	i.V. gez.: Julia Gotzler i.V. gez.: Andreas Junginger												
Bernaßung des Schutzbereich Schutzbereiches Schutzbereichsbegrenzung	Firma				Maßst	ab:	Ausgabedatum	1:					
X X X	K	ZE			1:200	00/500	25.07.2025						
Achse (Rückbau)	Fremdnummer				Einheit: Meter								
					iviete	Datum	Name	+					
<u>Fremdleitungen</u>					Bearb.		Kovacs/Schäfe	r					
Kabel — — — — — — —					Gepr.	14.07.2025	Güldenpfenniç	g					
Freileitung — · — · — · — · — · — · — · — · — · —	Dokumentenart:												
Richtfunk —	Status: Freigegeben												
					Status:	rieigegebe	<u> </u>	1					
Quallyomack						Ter	net						
Quellvermerk: Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung	Zust.	Änderung	Da	tum Name									

Seiltyp und Querschnitt

565-AL1/72-ST1A

System Seilart Bü Phase UN (in kV) Art

A,C,D 380 4