

**Anlage 9.3
Anhang 2**
Liste maßgeblicher Immissionsorte für Betriebsschall durch Koronaeffekte

Punkt- nr.	Mastfeld	Gemarkung	Flur	Flurstück	Nutzung	Gebietseinteilung nach Punkt 6.1 TA Lärm und Richtwert	Abstand Trassen- achse [m]	Beurteilungs- pegel (Standard- mastfeld) [dB(A)]	Einhaltung des Irrelevanz- kriteriums
1	20 - 21	Großweismannsdorf	-	544	Wohngebäude im Außenbereich (geplant)	d) Kerngebiet/Dorf- gebiet/Mischgebiet Richtwert: 45 dB(A)	78	36.4	Ja
2	43 - 44	Schwabach	-	599	Gewerbe	b) Gewerbegebiet Richtwert: 50 dB(A)	31	42.7	Ja
3	43 - 44	Schwabach	-	599/4	Gewerbe	b) Gewerbegebiet Richtwert: 50 dB(A)	26	43.6	Ja
4	61 - 62	Forst Kleinschwarzenlohe	-	724/2	Gewerbe / Rennstrecke	b) Gewerbegebiet Richtwert: 50 dB(A)	46	40.3	Ja
5	64 - 65	Forst Kleinschwarzenlohe	-	749/14	Gewerbe / Versorgungswerk	b) Gewerbegebiet Richtwert: 50 dB(A)	16	45.7	Nein