

Projekt

Nordöstliche Leitungseinführung

Ersatzneubau 380-kV Leitungseinführung UW Raitersaich_West

380-kV-Ltg. Raitersaich - Cadolzburg, LH-07-B120

Planfeststellungsunterlage

Unterlage 5.5

Fundamenttabelle

Antragsteller:



TenneT TSO GmbH

Bernecker Straße 70

95448 Bayreuth

Bearbeitung:



Eqos Energie

Riesaer Straße 100

04319 Leipzig

Aufgestellt:	TenneT TSO GmbH	Bayreuth, den
	gez. i. V. Julia Gotzler gez. i. V. Andreas Junginger	10.01.2025
Bearbeitung:	EQOS Energie, gez. René Barg	
Anlagen zum Dokument:	-	
Änderungs- historie:	Änderung:	Änderungsdatum:

Planfeststellungsunterlage Nordöstliche Leitungseinführung Ersatzneubau 380-kV Leitungseinführung UW Raitersaich_West 380-kV-Ltg. Raitersaich - Cadolzburg, LH-07-B120		Fundamenttabelle	Unterlage 5.5 Datum: 10.01.2025 Revision: EQOS Energie
---	---	-------------------------	--

Fundamenttabelle zum Bauwerk 1

Mast-nummer	Masttyp	Gestänge	Einzelfläche Fundament-kopf [m²]	Anzahl Fundament-köpfe	Gesamtfläche Fundament-köpfe [m²]	Einzelfläche Fundament-sole [m²]	Anzahl Fundament-sohlen	Gesamtfläche Fundament-sole* [m²]	Gründungsart**	Bemerkungen
Bauwerk 1 - 380-kV-Ltg. Raitersaich - Cadolzburg, LH-07-B120 (Portal UW RAIW - Mast 4)										
1AN	WE/WAdiff140-39,00	D-2-D-2018.3	2,6	4	10,4	289	1	289	Flachgründung	
1N	T1-35,00	D-2-D-2018.3	1,4	4	5,6	225	1	225	Flachgründung	
2N	T1-35,00	D-2-D-2018.3	1,4	4	5,6	225	1	225	Flachgründung	
3N	WE/WAdiff120-33,00	D-2-D-2018.3	2,6	4	10,4	289	1	289	Flachgründung	

* Fundamentarten und -größen für Neubau sind geschätzt,

** Gründungsart kann bei Neubau im Einzelfall von Gründungsempfehlung aus der Baugrunduntersuchung abweichen