



15.0 m links der Trasse    ---.---.---.---  
15.0 m rechts der Trasse    --- --- ---

Masttypen: WA160-18,T-18,T-20      Seilcurve eingetragen bei : 80°+20K  
 Berechnungsverfahren Ket, Norm VDE 9/19 HSP,  $g = 9.81 \text{ m/s}^2$       Abstände bei : (...) = -5°C FUZ  
 1 fache Windlast Zone 1 (50J-Zug/3J-Aus), 2 fache Eislast (Zone 2)      [...] = +40°C Wind

